



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 29.05.2024 № 134-р  
р. п. Ольховатка

**Об утверждении программы проведения  
противоаварийных тренировок на объектах  
теплоснабжения в рамках мероприятий по  
подготовке к отопительному периоду 2026 –  
2027 годов на территории Ольховатского  
муниципального района Воронежской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях оперативной ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области В.В. Пивнева.

Глава администрации  
Ольховатского муниципального района



Г.Н. Берченко

Приложение  
к распоряжению администрации  
Ольховатского муниципального  
района Воронежской области  
от 29.05.2026 № 134-р

Программа

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области (на котельной расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Славянская, 2а)

- |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Тема<br/>противоаварийной<br/>тренировки</b>                        | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения жилищного фонда и на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.<br>Риски: вывод из строя оборудования котельной, понижение температуры теплоносителя в жилищном фонде МКД и на объектах социальной сферы на территории в условиях пониженных температур наружного воздуха до -20.0С. |
| <b>2. Цель проведения<br/>противоаварийной<br/>тренировки</b>             | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети           |
| <b>3. Дата и время<br/>проведения<br/>противоаварийной<br/>тренировки</b> | 23.03.2026, 10:00 (время московское).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. Место</b>                                                           | Воронежская область, Ольховатский район, р.п.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**проведения  
противоаварийной  
тренировки**

Ольховатка, ул. Славянская, 2а

**5. Руководитель  
противоаварийной  
тренировки**

Первый заместитель главы администрации Пивнев В.В., директор МБУ Ольховатского муниципального района Воронежской области «Ольховатка тепло-водоканал» Пронин В.И., заместитель главы администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области Бражина С.П., представители Государственной жилищной инспекции Воронежской области.

**6. Участники  
противоаварийной  
тренировки**

- Единая дежурно- диспетчерская служба (далее ЕДДС) Ольховатского муниципального района Воронежской области;
- работники аварийно-восстановительной бригады МБУ Ольховатского района «Ольховатка тепло-водоканал»;
- администрация Ольховатского муниципального района Воронежской области;
- администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области;
- представители Государственной жилищной инспекции Воронежской области.

**7. Условное время  
возникновения  
технологического  
нарушения**

07.02.2026, 05:00 (время московское).

**8. Порядок  
пользования  
связью**

Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».

**9. Вводная**

10-00 час, первому заместителю главы администрации Пивневу В.В., директору МБУ Ольховатского муниципального района Воронежской области «Ольховатка тепло-водоканал» ( далее – МБУ «Ольховатка тепло – водоканал» ресурсоснабжающая организация ) Пронину В.И. поступил звонок от оператора газовой котельной, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети.

Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 5 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм.

Температура наружного воздуха -30 °С.

**10. Действия дежурного персонала газовой котельной р.п. Ольховатка, ул. Славянская, 2а при возникновении аварийной ситуации:**

Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации.

В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором МБУ «Ольховатка тепло- водоканал».

Директор МБУ «Ольховатка тепло- водоканал».

посредством мобильной связи немедленно сообщает:

- главе администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области Берченко Г.Н.;
- дежурному диспетчеру ЕДДС Ольховатского муниципального района Воронежской области.

**11. Действия администрации Ольховатского муниципального района и администрации Ольховатского городского поселения:**

Сбор членов Комиссии по ликвидации аварий:

- для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры;

- для информирования руководителей объектов социальной инфраструктуры Ольховатского городского поселения о создавшейся ситуации;

- для организации оповещения населения МКД, запитанных от котельной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Славянская, 2а, производить мониторинг понижения температуры в квартирах.

- Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Ольховатского муниципального района и администрации Ольховатского городского поселения передаётся в ЕДДС Ольховатского муниципального района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

**12. Действия  
персонала  
теплоснабжающей  
организации:**

Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):

- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ;
- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;
- отключить повреждения по тепломагистрали, произвести секционированием задвижками сначала до места повреждения, а затем секционированием задвижками после места повреждения;
- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей от котельной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Славянская, 2а передавать в ЕДДС Ольховатского муниципального района (тел. 84739540974) в оперативном режиме.

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.